



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BRESCIA

Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

## CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

A Aspireco srl  
Loc. Busela, 26  
25085 – Gavardo  
[info@pec.aspireco.it](mailto:info@pec.aspireco.it)  
[liviosimoni@bs.ingegneri.legalmail.it](mailto:liviosimoni@bs.ingegneri.legalmail.it)

Pratica n. 1334

OGGETTO: Visita di controllo presso l'attività di "Trattamento Rifiuti Liquidi" ubicata nel comune di Gavardo in Località Busela, 26.

Segnalazione certificata n. 21998 del 29.08.2019, relativa alle seguenti attività del DPR 151/2011: **5.2.C** (serbatoio di Ossigeno da 22 m<sup>3</sup>), **74.3.C** (impianto termico per produzione vapore a gpl da 2088 kw), **75.2.B** (autorimessa di superficie fra 1000 e 3000 m<sup>2</sup> con n. 30 mezzi parcati), **4.5.B** (serbatoio interrato da 12,5 m<sup>3</sup> di gpl), **13.2.B** (impianto di distribuzione gasolio).

Segnalazione certificata n. 28999 del 14.11.2019 relativa alle seguenti attività del DPR 151/2011: **4.1.A** (serbatoio interrato di gpl da 1,75 m<sup>3</sup>).

**Ditta: Aspireco srl**

Con riferimento all'oggetto,

visti i progetti approvati con note prot. n. 11450 del 09.05.2018, prot. n. 3762 del 17.03.2000 e prot. n. 6695 del 21.05.1998;

visto l'esito del verbale di sopralluogo di verifica effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 09.01.2020;

esaminata la documentazione allegata alle S.C.I.A. di cui all'oggetto,

si attesta, ai sensi dell'Art.4, comma 3 del D.P.R. n.151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

Si fa presente che ai fini del rinnovo, la data a cui far riferimento sarà quella della presentazione della S.C.I.A.; pertanto l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio dovrà essere presentata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011 **entro il 29.08.2024**

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica  
(DCS Giuseppe Patarnello)

Il Comandante Provinciale  
(Restuccia)



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BRESCIA

SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 10 gennaio 2020

**SCHEMA TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI**

Ditta **ASPIRECO s.r.l.**

**PRATICA N. 1334**

Sita nel Comune di **Gavardo, Loc. Busela, 26**

Per le attività nn. **74.3.C, 5.2.C** dell'allegato I del D.P.R. n.151/2011, relative a:

- **Impianto produzione Vapore alimentato A gpl di potenzialità pari a 2088 kW**
- **Serbatoio di Ossigeno Da 22 m<sup>3</sup> fuori terra**

E comprendente anche le attività nn. **13.2.B, 4.5.B, 75.2.B, 4.1.A** del citato elenco e relative a:

- **Impianto di distribuzione gasolio ad uso privato composto da n. 1 serbatoio di gasolio interrato da 9,00 m<sup>3</sup> collegato ad una colonnina ad erogazione semplice.**
- **Serbatoio di gas gpl interrato da 12,5 m<sup>3</sup>**
- **Autorimessa per mezzi aziendali – n. 30 camion parchati**
- **Serbatoio di gas gpl interrato da 1,75 m<sup>3</sup>**

**Impianti e apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:**

- Impianto produzione vapore alimentato a gpl
- Impianto distribuzione gasolio
- N. 1 C.T. da 30,2 kW alimentata a gpl – a servizio del vaporizzatore di gpl
- N. 1 C.T. da 34,8 kW alimentata a gpl – per riscaldamento uffici
- N. 1 C.T. da 99 kW alimentata a gpl – per riscaldamento del circuito acqua di evaporazione

**Sostanze pericolose:**

- Gasolio, gpl, ossigeno

**Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:**

- Rete idrica antincendio composta da n. 2 idranti a cassetta UNI45 e n. 2 idranti a colonna UNI 70 alimentati da riserva idrica e idonea stazione di pompaggio
- N.22 estintori da 6 kg a polvere; n. 6 estintori da 2 kg a polvere; n. 3 estintori da 9 kg a polvere; n. 2 estintori da 2 kg di CO<sub>2</sub>; n. 1 estintore da 5 kg di CO<sub>2</sub>; n. 1 estintore idrico da 6 lt; n. 3 estintori carrellati da 50 kg di polvere.

**Limitazioni e condizioni di esercizio:**

=====

BRESCIA, 10.01.2020

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica  
(DCS Giuseppe Patarnello)