



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BRESCIA

Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

Pratica n. **4381**

A **GESM S.p.A.**

PEC: f.malara@pec.studiomalara.it

OGGETTO: Visita tecnica di controllo di prevenzione incendi presso stabilimento per trattamenti galvanici di minuteria metallica; attività individuate ai punti 10.1.B / 74.2.B / 12.2.B / 21.1.C / 74.3.C dell'Allegato I del D.P.R. 151/11.

Ditta: GESM S.p.A.

Con riferimento all'oggetto,

visti i progetti approvati con note con note prot. n. 11453 del 09.05.2018, prot. n. 24446 del 28.12.2015 e prot. n. 18112 del 11.09.2014;

esaminata la documentazione allegata alla S.C.I.A. per le attività di cui all'oggetto, prott. n. 14737 e 14751 del 31.05.2019 relativa alle attività n. 10.1.B / 74.2.B / 12.2.B / 21.1.C / 74.3.C ed integrata in data 07.10.2019 con prot.n. 25246;

visto l'esito del verbale di sopralluogo di verifica effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 05.08.2019;

si attesta, ai sensi dell'art.4, comma 3 del D.P.R. n.151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

Si fa presente che ai fini del rinnovo, la data a cui far riferimento sarà quella della presentazione della S.C.I.A. generale che comprende tutti i presidi e gli impianti antincendio; pertanto l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio dovrà essere presentata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 151/2011 **entro il 31.05.2024.**

Qualora intervengano modifiche alla/e attività in argomento, il titolare dell'attività, ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.P.R. 151/2011, ha l'obbligo di avviare nuovamente le procedure previste dal D.P.R. 151/2011 con le modalità indicate dal D.M. 07.08.2012 (art.4 co.6, co. 7 e co.8).

Il funzionario istruttore
(D.V. Giovanni Russo)

Il funzionario responsabile del procedimento
(D.C.S. Giuseppe Patarnello)

Il Comandante Provinciale Reggente
(Restuccia)



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BRESCIA

SOPRALLUOGO EFFETTUATO IN DATA 05.08.2019

SCHEDE TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI

Ditta: **GESM S.p.A.**

PRATICA N. 4381

Sita nel comune di **Gavardo**, via **G. Quarena n.187**.

Per le attività n. **10.1.B, 74.2.B, 12.2.B, 21.1.C, 74.3.C** dell'allegato I del D.P.R. n.151/2011, relativa a:

- **Impianti produzione/uso liquidi infiammabili e combustibili (P.I. < 125 °C), da 1 a 50 mc**
- **Depositi e rivendite liquidi con P.I. > 65 °C, da 9 a 50 mc, o infiammabili da 1 a 50 mc**
- **Impianti, depositi di sostanze autoaccendenti e sviluppati gas infiammabili con H₂O**
- **Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)**
- **Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 kW**

Impianti e apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

- reparto trattamenti chimici ed elettrochimici (linee dedicate in funzione della tipologia di elettrodeposizione, bagni galvanici con sali di cianuro);
- reparto verniciatura a spruzzo, sabbatura e burattatura;
- zona verniciatura per immersione (zapponatura);
- zona sfumatura;
- centrale termica con potenza complessiva pari a 737,4 kW, alimentata a gas metano;
- centrale termica con potenza complessiva pari a 560 kW, alimentata a gas metano;
- n.1 gruppo elettrogeno di potenza inferiore a 25 kW alimentato a gasolio;
- carrelli elevatori elettrici con zona di ricarica all'esterno dei fabbricati.

Sostanze pericolose:

- gas metano da rete;
- deposito di infiammabili (vernici e diluenti) in container esterno di capacità massima pari a 6 mc;
- reparto di lavorazioni (1750 mq): 1000 kg cartone, 2000 kg legno, 5000 kg polietilene;
- reparto verniciatura (136 mq): 200 kg vernici e diluenti infiammabili in fusti e latte, 100 kg di legno, 200 kg di polietilene;
- magazzino materie prime solide (90 mq): 1000 kg solidi organici, 150 kg polietilene, 500 kg legno;
- reparto confezionamento (30 mq): 100 kg carta/cartone, 100 kg legno, 120 kg polietilene.

**Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:**

- n.4 estintori carrellati a polvere da 50 kg; n.32 estintori portatili a polvere da 6 kg; n.3 estintori portatili a CO₂ da 5 kg;
- impianto antincendio costituito da n.22 idranti UNI 45, n.1 attacco di mandata per autopompa VV.F., alimentazione da riserva idrica da 22 mc con gruppo di pompaggio;
- impianto di rivelazione di fughe di acido cianidrico costituito da n.4 rivelatori installati nella zona dove si effettuano i bagni galvanici.

Limitazioni e condizioni di esercizio:

- mantenere sempre in efficienza i mezzi antincendio;
- provvedere all'aggiornamento del piano e delle procedure di emergenza ogni qualvolta se ne configurano i presupposti, anche alla luce dei risultati delle prove periodiche di evacuazione e di emergenza;
- assicurare la presenza di un adeguato numero di addetti alla lotta antincendio, provvedendo all'aggiornamento periodico;
- mantenere i locali tecnici permanentemente sgombri da prodotti o materiali in deposito.

BRESCIA, 11.03.2020

Il Responsabile dell'Istruttoria Tecnica
D.V. Giovanni RUSSO